



DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 920

1. Producent wyrobu budowlanego: DANFOSS A/S, HAARUPVAENGET 11, HAARUP, DK-8600 SILKEBORG, DANIA
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Ogranicznik temperatury powrotu FJVR, zawór FJVR.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 2008: 28.14.12.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: dla instalacji centralnego ogrzewania do 120°C i ciśnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar).

Zawór i ogranicznik temperatury powrotu FJVR ograniczają temperaturę powrotu w grzejnikach lub w ogrzewaniu podłogowym małych powierzchni do 15m².

5. Specyfikacja techniczna:

Powyższe produkty produkowane są w certyfikowanym Systemie Zapewnienia Jakości zgodnym z ISO 9001, ISO 14001.

- Szczelność zaworu zgodnie z PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U)
- Norma PN-M-75016:1992

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Typy: kątowy, prosty DN10, DN15
- Maks. temperatura wody: 120°C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
- Zakres regulacji temperatury: 10-50°C lub 10-80°C

7. Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Grodzisk Mazowiecki, 10.06.2015 r.

Sylwia Biernacka

Kierownik Produktu

Dział Wsparcia Technicznego